

Magleby Vandværk A.M.B.A.  
Klintholm Havnevej 26  
4791 Borre  
Att.: Tommy P. Larsen

Rapportnr.: AR-24-CA-24085860-01  
Batchnr.: EUDKVE-24085860  
Kundenr.: CA0021388  
Modt. dato: 30.09.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Borre Vandværk - Ledningsnet - 55764 - V02003800 / 4365003899  
**Udtagningsadresse:** Bøgebjergvej 8 , 4791 Borre  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 30.09.2024 kl. 09:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ  
**Analyseperiode:** 30.09.2024 - 04.10.2024

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	835-2024-81394025	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	5.4	mg Pt/l	15		1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.06	FNU	1		0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	15
<b>Mikrobiologi</b>							
Kimtal ved 22°C	26	CFU/ml	200		1	ISO 6222:1999	A 0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Aluminium (Al)	2.6	µg/l	200		0.2	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Arsen (As)	0.17	µg/l	5		0.03	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Bly (Pb)	0.25	µg/l	5		0.025	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Cadmium (Cd)	0.017	µg/l	3		0.003	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Chrom (Cr)	0.031	µg/l	25		0.03	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Jern (Fe)	0.015	mg/l	0.2		0.01	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Kobber (Cu)	10	µg/l	2000		0.03	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)	0.36	µg/l	20		0.03	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20
Zink (Zn)	49	µg/l	3000		0.3	DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS	20

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	B
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	B
Vandtemperatur	16.1	°C				DS/EN ISO 19458:2006	B

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Magleby Vandværk A.M.B.A.  
Klintholm Havnevej 26  
4791 Borre  
Att.: Tommy P. Larsen

Rapportnr.: AR-24-CA-24085860-01  
Batchnr.: EUDKVE-24085860  
Kundenr.: CA0021388  
Modt. dato: 30.09.2024

## Analyserapport

Prøvested:	Borre Vandværk - Ledningsnet - 55764 - V02003800 / 4365003899					
Udtagningsadresse:	Bøgebjergvej 8 , 4791 Borre					
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol					
Prøveudtagning:	30.09.2024 kl. 09:45					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S			DKIJ		
Analyseperiode:	30.09.2024 - 04.10.2024					
Prøvemærke:	Køkken					
Lab prøvenr:	835-2024-81394025	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)

### Kopi til:

Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg  
Østmøn Drikkevand a.m.b.a., Bestyrelsen, Toftevænget 5, 4791 Borre

04.10.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.