



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Magleby Vandværk
Klintholm Havnevej 26
4791 Borre
Att.: Magleby Vandværk

Udskrevet: 12-04-2022
Version: 1
Modtaget: 28-03-2022
Analyseperiode: 28-03-2022 -
08-04-2022
Ordrenr.: 701050

Sagsnavn: Magleby vv
Lokalitet: Magleby Vandværk
Prøvested: Afgang værk
Udtaget: 28-03-2022
Prøvetype: Drikkevand
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Magleby Vandværk, Klintholm Havnevej 26, 4791 Borre, Att. Resultater

Prøvenr.: 28311/22

Udtaget kl.: 09:35

Kommentar *1

Parameter		Enhed	Metode
Igangsæt på lab.	19:53	-	-
Prøvetagning, Drikkevand	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 5.udg.2021
Itindhold v. ptagning	9.6	mg/l	DS/EN ISO 5814:2012
pH ved prøvetagning	7.7	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Temperatur ved prøvetagning	9.3	°C	-
Ledningsevne v. ptagning	101.1	mS/m	DS/EN 27888:2003
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22 °C	58	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
Turbiditet	<0.050	FTU	DS/EN ISO 7027-1:2016
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.026	mg/l	DS/ISO 15923- 1:2013+DS224:1975Mod
Nitrit, NO2-	0.0081	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013
Nitrat, NO3-	11	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning
Farvetal, Pt	7.6	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012
Hydrogensulfid, H2S	<0.020	mg/l	DS 278:1976
NVOC	3.0	mg/l	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014
Hårdhed, total	19.8	OdH	DS 250:1973 Appendix, beregning
Mangan, Mn	<2.0	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Calcium, Ca++	87	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Magnesium, Mg++	33	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Jern, Fe	0.019	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009
Arsen, As	0.091	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Nikkel, Ni	14	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Strontium, Sr	18000	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016
Methan, CH4	<0.010	mg/l	AK129 - HS GC/FID

Kommentar

*1 Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Helle Hornemann

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end